

Commune de LAVERNOY

Plan 2 B Faisabilité de l'assainissement non collectif

Carte d'aptitude des sols

Echelle d'origine 1 / 2000

Mars 2020

réalisé par le bureau d'études



16 rue Emile Simon - 52 000 CHAUMONT
Tél. 03.25.32.21.39 - Fax 03.25.32.62.40 - mé. contact@solest-environnement.fr

LEGENDE faisabilité de l'assainissement non collectif

- Habitation avec contraintes faibles
- Habitation avec contraintes moyennes
- Habitation avec contraintes importantes
- Habitation avec filière d'assainissement complète (à priori) conforme


LEGENDE Type de bâti

- Résidence principale
- Résidence secondaire
- Bâtiment vacant/en rénovation/ruine
- Grange, garage, dépendance
- Hangar, bâtiment agricole
- Mairie* nom du bâtiment communal

LEGENDE carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

Unité de sol	Aptitude à l'épandage souterrain	Filière préconisée
1 Sol brun plus ou moins profond, hydromorphe sur argile et Sol brun lessivé hydromorphe limono-argileux	défavorable	Filtre à sable vertical drainé (ou filière compacte)

— Limite pédologique supposée S₁/X 5 f 3 AI Sondage à la tarière et type de sol
① Unité de sol ● Test A Test de perméabilité



Echelle d'origine 1 / 1000

