

Commune de RANÇONNIERES

Plan 2 B Faisabilité de l'assainissement non collectif - Carte d'aptitude des sols

Echelle d'origine 1 / 1500
Mars 2020
réalisé par le bureau d'études



16 rue Emile Simon - 52 000 CHAUMONT
Tél. 03.25.32.21.39 - Fax 03.25.32.62.40 - méil. contact@solest-environnement.fr

LEGENDE faisabilité de l'assainissement non collectif

- Habitation avec contraintes faibles
- Habitation avec contraintes moyennes
- Habitation avec contraintes importantes
- Habitation avec filière d'assainissement complète (a priori) conforme

LEGENDE Type de bâti

- Résidence principale
- Résidence secondaire
- Bâtiment vacant/en rénovation/ruine
- Grange, garage, dépendance
- Hangar, bâtiment agricole
- Mairie
nom du bâtiment communal

LEGENDE carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

Unité de sol	Aptitude à l'épandage souterrain	Filière préconisée
1 Sol brun plus ou moins profond, hydromorphe sur argile et Sol brun lessivé hydromorphe limono-argileux	défavorable	Filtre à sable vertical drainé (ou filière compacte)
2 Sol hydromorphe sur colluvions de bas de pente ou fond de vallon	défavorable	

- Limite pédologique supposée
- ① Unité de sol
- S₁ / X 5 f 3 Al Sondage à la tarière et type de sol
- Test A Test de perméabilité

